



1. Opaska do nawiercania pod ciśnieniem na rurę Dn 80 - 80/63 z zaworem 63/63
2. Trójnik elektrooporowy de63/63PE
3. Redukcja elektrooporowa de 63/32PE
4. Zawór de32PE
5. Gebo+korek Dn 25
6. Przejście PE/Stal 32/25
7. Gebo Dn25

#### UWAGA!

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić materiał z jakiego jest wykonany wodociąg oraz istniejące przyłącze wodociągowe w celu odpowiedniego dobrania materiałów

**CTRLPLUS**  
ARCHITEKCI

UL. CYRYLA I METODEGO 6/2  
71-541 SZCZECIN  
CTRLPLUS@ARCHITEKCI.PL

INWESTYCJA	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIADLE GÓRNYM		
ADRES	Siadło Górne, gmina Kołbaskowo, działka nr 53		
INWESTOR	Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo 106		
BRANŻA	SANITARNA		
PROJEKTANT	inż. Eugeniusz Kasprzak upr nr 71/Sz/2000		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jakub Głuchowski		

### Schemat węzłów wodociągowych

DATA	01/2011	SKALA		NR RYS.	5s
------	---------	-------	--	---------	----