



RZUT



PRZEKRÓJ A-A

9	Przepustnica bezkołnierzowa DN 100	3	istniejąca
8	Dmuchawa o wydajności Q=16,2 m3/min, N=22,0 kW, p=550 mbar z obudową dźwiękochłonną	3	istniejąca
7	Prostka L=220 cm DN 350 + prostka L= ok. 80 cm DN 250 + łuk 45° jednokołnierzowy DN 250, stal nierdz.	1 kpl.	wykonanie warsztat. długość dopasować na budowie
6	Zwężka dwukołnierzowa L=60 cm, DN 100/DN 250, stal nierdz.	1	
5	Prostka jednokołnierzowa L=10 cm, DN 100, stal nierdz.	1	
5	Prostka jednokołnierzowa L=10 cm, DN 100, stal nierdz.	1	
4	Łącznik adaptacyjny dla rur DN 100	1	
3	Kompensator złączny, kołnierzowy DN 100	1	
2	Przepustnica bezkołnierzowa DN 100 PN6	1	uszczelnienie EPDM
1	Dmuchawa o wydajności Q=16,2 m3/min, N=22,0 kW, p=550 mbar z obudową dźwiękochłonną	1	
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi

 ekotab GRUPA EKOSYSTEM				ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-80-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl	
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 108, 72-001 KOŁBASKOWO				Objekt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO	
Kontrakt: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO				Tytuł: STACJA DMUCHAW - OB. NR 10 (SD) RZUT I PRZEKRÓJ	
Autorzy:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
Projektował:	mgr inż. A. Dylewski	25/93/Pw 61/94/Pw	01.2011	Skala: 1:50 Branża: TECHNOLOGIA	
Opracował:	inż. P. Baraniak		01.2011	Numer projektu: ET/520/PB/2011 Numer rysunku: E/6	
Sprawdził:	mgr inż. B. Szczubielewski	83/75/PW	01.2011		