


1 zliczanie przepływu 2FIRQ1		
1 sterowanie zdalne	2P1 pompa osadu recykulow. w komorze PRNF	
1 praca		
0 awaria		
1 sterowanie zdalne	2P3 pompa recykulacji wewnętrznej w reaktorze RB3	
1 praca		
0 awaria		
1 sterowanie zdalne	2P4 pompa recykulacji wewnętrznej w reaktorze RB4	
1 praca		
0 awaria		
1 sterowanie zdalne	2P2 pompa piasku w PSW2	
1 praca		
0 awaria		
1 sterowanie zdalne	2D4 dmuchawa powietrza	
1 gotowość		
0 awaria		

Opracował:	W.Sompoliński		Sterownik PLC Wejścia cyfrowe		Zmiana		
Sprawdził:	mgr inż. A.Błędziński				△	△	△
	Nazwisko	Podpis					
 ekotab GRUPA EKOSYSTEM			Obiekt OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w PRZECŁAWIU	ET/518/PW/2010			
				Rysunek 3.4			
				Arkusz 1/2			