




Napęd przepustnicy 2ZP3 – AUMA Matic AM01.1/AM02.1



Nr schematu połączeń: MSP 1110KC3-F18E1  
KMS TP114/001

2A-ZP3  
YKSY 7x1



Zacisk: 28 29 32

Moduł: 2D01

Zacisk: 26 27

Moduł: 2DI2

zamykanie

otwieranie

stop

sterowanie zdalne

awaria

STEROWNIK PLC

OBIEKT

SZAFKA 2GS

Opracował: W.Sompoliński  
Sprawdził: mgr inż. A.Błędziński  
Nazwisko Podpis

2GIR3 Pomiar położenia  
i sterowanie przepustnicą 2ZP3

Zmiana

△ △ △



Obiekt  
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  
w PRZECŁAWIU

ET/518/PW/2010

Rysunek 2.18

Arkusz 2/2