



RZUT



PRZEKRÓJ A-A

9	Przepustnica bezkołnierzowa DN 100	3	istniejąca
8	Dmuchawa o wydajności Q=16,2 m3/min, N=22,0 kW, p=550 mbar z obudową dźwiękochłonną	3	istniejąca
7	Prostka L=220 cm DN 350 + prostka L= ok. 80 cm DN 250 + łuk 45° jednokołnierzowy DN 250, stal nierdz.	1 kpl.	wykonanie warsztat. długość dopasować na budowie
6	Zwężka dwukołnierzowa L=60 cm, DN 100/DN 250, stal nierdz.	1	
5	Prostka jednokołnierzowa L=10 cm, DN 100, stal nierdz.	1	
5	Prostka jednokołnierzowa L=10 cm, DN 100, stal nierdz.	1	
4	Łącznik adaptacyjny dla rur DN 100	1	
3	Kompensator złączny, kołnierzowy DN 100	1	
2	Przepustnica bezkołnierzowa DN 100 PN6	1	uszczelnienie EPDM
1	Dmuchawa o wydajności Q=16,2 m3/min, N=22,0 kW, p=550 mbar z obudową dźwiękochłonną	1	
Poz.	Wyszczególnienie	Ilość	Uwagi

 GRUPA EKOSYSTEM				ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-90-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: biuro@ekotab.poznan.pl			
Zamawiający: GMINA KOŁBASKOWO KOŁBASKOWO 106, 72-001 KOŁBASKOWO				Objekt : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO			
Kontrakt : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU GM. KOŁBASKOWO				Tytuł : STACJA DMUCHAW - OB. NR 10 (SD) RZUT I PRZEKRÓJ			
Autorzy :	IMIĘ i NAZWISKO	NR UPRAWN.	DATA / PODPIS	Faza : PROJEKT WYKONAWCZY			
Projektował:	mgr inż. A. Dylewski	25/PW/93 61/PW/94	05.2011				
Opracował:	inż. P. Baraniak		05.2011	Skala : 1:50		Branża : TECHNOLOGIA	
Sprawił:	mgr inż. B. Szczublewski	83/75/PW	05.2011	Numer projektu: ET/526/PW/2011		Numer rysunku: 8	