


2PT1

Przetwornik ciśnienia
Typ: PC-28
zakres: 0...100kPa
zasilanie: 24V DC
sygnał wyjściowy: 4...20 mA
na przykład Aplisens

OBIEKT



SZAFKA 2GS

Zacisk:
Kanał:
Moduł: 2AI2

STEROWNIK PLC

Pomiar ciśnienia
w kolektorze
za dmuchawami

Opracował:	W.Sompoliński	
Sprawdził:	mgr inż. A.Błędziński	
	Nazwisko	Podpis

2PIRC1 Pomiar ciśnienia
w kolektorze za dmuchawami powietrza

Zmiana



Obiekt
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
w PRZECŁAWIU

ET/518/PW/2010

Rysunek 2.14

Arkusz 1/1