


SZCZEGÓŁ PRZEJSCIA SZCZELNEGO  
TYPU ŁAŃCUCHOWEGO




ZESTAWIENIE PRZEJŚĆ SZCZELNYCH

Rura przewodowa	Średnica zew.	Rura osłonowa	Typ łańcucha	Ilość szt.	Ilość ogniw
DN400	400	RO 508,0/8,0	ŁU7	1	17
DN200	200	RO 273,0/7,1	ŁU4	4	15

UWAGA!  
1.Długości rur dopasować do grubości ściany: L=200mm, L=250mm  
2.Usytuowanie przejść szczelnych dla zbiornika na rys. nr 2 i 3

BIK-ZELBET  
BIK-STAL  
BIK-BASE

		ul. Grunwaldzka 104; 60 - 307 Poznań; NIP 782-231-80-62 tel. +48 61/86 15 224; fax. + 48 61/8671576; e-mail: <a href="mailto:biuro@ekotab.poznan.pl">biuro@ekotab.poznan.pl</a>	
Zamawiający: GMINA KOŁBASOWO KOŁBASOWO 106, 72-001 KOŁBASOWO			
Objekt : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU G.M. KOŁBASOWO			
Kontakt : ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU G.M. KOŁBASOWO		Typ : REAKTORY BIOLOGICZNE RB3, RB4 (ob.nr24) W PRZECŁAWIU G.M. KOŁBASOWO	
Autorzy :	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNI.	DATA / PODPIS
Projektował:	inż. M.Zygmunt	UAN-8945/ 996/86	04.2011 <i>h. 24</i>
Opracował:	inż. M.Pielacha		04.2011 <i>24. 4.</i>
Sprawił:	mgr inż. W.Walczak	WKP/0085/ PWO/06	04.2011
Faza : PROJEKT WYKONAWCZY		Skala : Branża : KONSTRUKCJA	
Numer projektu: ET/523/PW/2011		Numer rysunku: 11	