




Napęd przepustnicy 2ZP4 – AUMA Matic AM01.1/AM02.1



Nr schematu połączeń: MSP 1110KC3-F18E1  
KMS TP114/001

2A-ZP4  
YKSY 7x1



Zacisk: 33 34 35

Moduł: 2D01

Zacisk: 28 29

Moduł: 2DI2

zamykanie

otwieranie

stop

sterowanie zdalne

awaria

STEROWNIK PLC

SZAFKA 2GS

OBIEKT

|            |                       |        |
|------------|-----------------------|--------|
| Opracował: | W.Sompoliński         |        |
| Sprawdził: | mgr inż. A.Błędziński |        |
|            | Nazwisko              | Podpis |

2GIR4 Pomiar położenia  
i sterowanie przepustnicą 2ZP4

Zmiana



Obiekt

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  
w PRZECŁAWIU

ET/518/PW/2010

Rysunek 2.19

Arkusz 2/2