



1. Liczniki w osobnych szafkach zamykanych na zamek "Odbiorcy"
2. Pole odczytowe liczników umieścić na wysokości 0,8-1,8m od podłoża.
3. Zabezpieczenia przedlicznikowe w osobnych obudowach przystosowanych do opłombowania.
4. WLZ należy układać w miejscach ogólnie dostępnych, bez przecinania wosłonie PCV.
5. Do odbioru technicznego dostarczyć protokół pomiaru rezystancji uziemienia.



Temat / Obiekt: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Adres: ROSÓWEK , DZ. NR 117/1, 116/75, 130/3 72-001 ROSÓWEK, GM. KOŁBASKOWO, POWIAT POLICKI		
Stadium: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA		
Branża: ENERGETYKA		
Inwestor: GMINA KOŁBASKOWO Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo		
Projektował:	nr upr. bud	podpis
inż. Henryk Gałgański	27/64	
Opracował:		
mgr inż.Jarosław Ziolkowicz		
Sprawdził :		
mgr inż. Jan Kisielewicz	85/64	
Tytuł rysunku: Rozdzielnica Tg		Nr rys.
Klatka II		E2