



✕	wypust oświetlenia sufitowy max. 3 x 60W
⦿	oprawy wyposażone w moduły oświetlenia awaryjnego np. typu RUBIN O AGALIGHT 3 x24W
└	Gniazdo pojedyncze 230V 16A ze stykiem ochronnym
⚡	Gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V 16A ze stykiem ochronnym
⚡	Gniazdo podwójne 230V 16A ze stykiem ochronnym
♂	Łącznik pojedynczy p/t
♂	Łącznik pojedynczy p/t hermetyczny
♂	Łącznik świetlnikowy p/t
♂	Łącznik świetlnikowy p/t hermetyczny
♂	Łącznik schodowy p/t
⚡	wypust oświetlenia kinkiet max. 60W
☀	Wewnętrzna czujka ruchu 360 st.
—	Rozdzielnica bezpiecznikowa

Temat / Obiekt: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Adres: ROSÓWEK , DZ. NR 117/1, 116/75, 130/3 72-001 ROSÓWEK, GM. KOŁBASKOWO, POWIAT POLICKI

Stadium: DOKUMENTACJA PRZETAGOWA

Branda: ENERGETYKA

Inwestor:	GMINA KOŁBASKOWO Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo		
Projektował:	nr upr. bud	podpis	
inż. Henryk Gałgański	27/64		
Opracował:			
mgr inż. Jarosław Zienkiewicz			
Sprawił:			
mgr inż. Jan Kislewicz	85/64		

Tytuł rysunku:	Skala	Nr rys.
Rzut piwnicy	1:100	9
	Przebieg 2014	