


Rozdzielnica mieszkaniowa

Pi=8,4 kW

Pz=5,0 kW ku=0.6

| Nazwa rozd. Typ szafy | RWN-2x12-- LEGRAND | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------|
| | Zasilanie z rozd. głównej RG | Wyłącznik różnicowoprądowy obw. gniazd wtyczkowych | Gniazdo wtyczkowe 1-faz. podgrzewacz wody+lazienka | Gniazdo wtyczkowe 1-faz. ogólne - pokoje | Gniazdo wtyczkowe 1-faz. pok. dzienny+kuchnia | Gniazdo wtyczkowe 1-faz. kuchnia elektryczna | Gniazdo wtyczkowe 1-faz. pralka |
| Moc [kW] | | | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Szyna uziemiaj. neutralna

Obwody zewnętrzne
typ/ilość żył/przekrój

Temat / Obiekt:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU BIUROWEGO BYŁEJ STRAŻY GRANICZNEJ
NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Adres:

ROSÓWEK , DZ. NR 117/1, 116/75, 130/3
72-001 ROSÓWEK, GM. KOŁBASKOWO, POWIAT POLICKI

Stadium:

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Branża:

ENERGETYKA

Inwestor:

GINA KOŁBASKOWO
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo

| | | |
|------------------------------|--------------|--------|
| Projektował: | nr upr. bud. | podpis |
| inż. Henryk Gałgański | 27/64 | |
| Opracował: | | |
| mgr inż. Jarosław Zieñkowicz | | |
| Sprawił : | | |
| mgr inż. Jan Kisielewicz | 85/64 | |

Tytuł rysunku:

Rozdzielnica Tm
(mieszkaniowa)

Skala

Data
Listopad '2014

Nr rys.

E 7

UWAGI

1. Obudowa rozdzielnic wewnątrz typu "RWN TX 2x12, z drzwiczkami transparentnymi firmy FAEL lub równoważne.
2. Aparatura - firmy FAEL lub równoważne.
3. Ochrona przed porażeniem - samoczynne szybkie wyłączenie zasilania poprzez wkładki topikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe wg normy PN-ICE 60364-4-41.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA