



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

ZWiK.412.10.2016

Rosówek 02.08.2016r.

**Głuchy i Spółka, Spółka Jawna**  
**Ul. Kasprzaka 1A**  
**66-400 Gorzów Wlkp.**

dot.: salonu i serwisu samochodów wraz z myjnią na terenie dz. nr 47/11 obręb Ustowo gm. Kołbaskowo.

Wyrażamy zgodę na odprowadzenie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej do gminnej kanalizacji sanitarnej. Skład odprowadzanych ścieków przemysłowych powinien odpowiadać wymogom Rozporządzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca 2006 r. „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.

Dopuszczalna wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla:

- węglowodory ropopochodne -15 [mg/l]
- azot amonowy - 100 [mg/l]
- fosfor ogólny – 5 [mgP/l]
- ołów – 1 [mgPb/l]
- cynk – 5 [mg Zn/l]
- pozostałe wartości wg przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Budownictwa

podpis:

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
*Grzegorz Nijewski*  
Grzegorz Nijewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej**  
**Samorządowy Zakład Budżetowy**

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170