



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie**

Inwestor:

**Głuchy i Spółka
Spółka Jawna
ul. Kasprzaka 1a
66-400 Gorzów Wlkp.**

Nasz znak: ZWiK.404.103.2015

Rosówek 30.07.2015

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt : salon i serwis samochodowy z myjnią na terenie działki nr 47/11 w Ustowie gmina Kołbaskowo.

Odpowiadając na wniosek z dnia 11.07.2015 złożony przez Kingę Krześniak, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać do rurociągu ciśnieniowego gminnej kanalizacji sanitarnej o średnicy d_{e125PE} , ułożonego na działce nr 47/11.
2. Na terenie działki nr 47/11 należy zaprojektować i wykonać przepompownię ścieków sanitarnych.
3. Przyłącze ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek z PE 100 SDR17 PN10 koloru czarnego.
4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy wykonać z rur i kształtek z PCV o sztywności obwodowej min. 8 kN/m^2 o jednorodnej strukturze ścianki.
5. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
6. Studnie kanalizacyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu łączonych za pomocą uszczelki gumowych z kinetami fabrycznymi, połączeniami szczelnymi i stopniami wjazdowymi. Na przykanaliku dopuszcza się zastosowanie studni prefabrykowanych z PCV
7. Na studniach zlokalizowanych na ulicach i podjazdach stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D-400 kN, na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach zielonych klasy 125 kN
8. Skład ścieków powinien spełniać wymogi przepisów co do składu odpowiadającego ściekom bytowo-gospodarczym. W wypadku ścieków o składzie odbiegającym od w/w ścieków należy przewidzieć przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej montaż urządzeń podczyszczających.
9. W przypadku odprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej ich skład musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa Dz.U.06.136.964 z dnia 14 lipca 2006 r. „w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych”.
10. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
11. W wypadku realizacji przyłącza poza terenem działki Inwestora, z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymagane jest uzgodnienie lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
12. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Samorządowy Zakład Budżetowy
Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo**

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl
NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

13. Przyłącze kanalizacji sanitarnej przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
14. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
15. Do odbioru końcowego przyłącza należy przedłożyć:
 - a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów przyłącza
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
16. Po dokonaniu odbioru użytkownik zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór ścieków sanitarnych z PGK w Kołbaskowie.
17. Ilość ścieków odbierana przez sieć kanalizacyjną będzie przyjmowana wg wskazań wodomierza głównego na przyłączy wodociągowym. W związku z powyższym użytkownik umożliwi na żądanie dostęp pracownikom PGK w Kołbaskowie do licznika wody lub urządzenia pomiarowego w celu dokonania jego odczytu.
18. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia lub do czasu powstania zmian w istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
19. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
20. W przypadku przebiegu trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy wodociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich w formie aktu notarialnego ustanawiającego służebność gruntową na przesył i przejazd na rzecz Gminy Kołbaskowo.
21. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
22. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
23. Po spełnieniu powyższych wymogów PGK w Kołbaskowie zapewnia odbiór ścieków sanitarnych.

Wystawił:

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. techniczna-eksploatacyjnych
Grzegorz Niziołek
podpis

Otrzymał:

.....
podpis