

Kołbaskowo, dnia: 15.07.2015 r.

GK.6342.26.2015.MK

Biuro Projektów
INBUD s.c.
70-100 Szczecin
Ul. H. Dąbrowskiego 1A

W nawiązaniu do wniosku w sprawie wydania warunków technicznych odprowadzenia wód deszczowych z nowo projektowanej kanalizacji deszczowej we wsi Barnisław – Wójt Gminy Kołbaskowo wyraża zgodę na podłączenie nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji deszczowej ø 400 położonej w drodze powiatowej nr 3924Z w m. Barnisław obsługującej istniejące wpusty uliczne, pod następującymi warunkami:

- włączenie do kanalizacji deszczowej należy wykonać poprzez projektowane studnie,
- należy zainwentaryzować geodezyjne przebieg istniejącej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej 3924Z,
- przed rozpoczęciem zrzutu wód deszczowych należy oczyścić istniejący kanał deszczowy do wylotu do odbiornika,
- oczyścić wylot z kanalizacji deszczowej oraz odcinek odbiornika (rów melioracyjny) na długości 20 mb.

WÓJT
Małgorzata Schwarz