

Szczecin, dnia 24.07.2015

RD1/ ZM1/MU/JZ *A 721*/2015

**INBUD Dariusz Skuza,**

**Zbigniew Woźniak**

**Ul. H. Dąbrowskiego 1A**

**70-100 Szczecin**

**Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 195018Z w miejscowości Barnisław  
wraz z kanalizacją deszczową gmina Kołbaskowo**

Rejon Dystrybucji Szczecin w nawiązaniu do ww. pisma informuje, że akceptujemy przedstawione rozwiązanie projektowe. W przypadku stwierdzenia wypłykania kabli 0,4kV w obszarze wykonywanych prac należy kable zagłębić zgodnie z obowiązującymi normami, dodatkowo istniejące linie kablów 0,4kV należy osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110 PS oraz ułożyć dodatkowo rury przepustowe rezerwowe o tym samym przekroju. Powyższe prace należy wykonać w ramach likwidacji kolizji pod warunkiem zachowania koordynacji rzędnych wysokościowych istniejącego kabla i projektowanej nawierzchni. Prace wykonywać w uzgodnieniu z tutejszym Rejonem Dystrybucji. Likwidacja kolizji jak na wstępie możliwa jest wyłącznie kosztem i staraniem wnioskodawcy.

Z poważaniem  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Szczecin  
Dyrektor  
*Jerzy Cias*

**Centrala**

Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl