



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie**

Investor:

**Urząd Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106
72-001 Kołbaskowo**

Nasz znak: ZWiK.404.95.2015

Szczecin, dnia 03.07.2015

WARUNKI TECHNICZNE

PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Obiekt : budowa sieci wodociągowej w zakresie budowy drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 13 do ul. Floriana Krygiera w Szczecinie gmina Kołbaskowo

Odpowiadając na wniosek z dnia 02.07.2015 złożony przez Dariusza Skuza działającego z upoważnienia Urzędu Gminy w Kołbaskowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie określa następujące warunki techniczne budowy sieci wodociągowej:

1. W ramach realizacji budowy sieci wodociągowej należy wykonać włączenie do Stacji Uzdatniania Wody – Ustowo Szklarnie w budynku hydroforni z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej de225PE ułożonej w działce nr 44.
2. Sieć wodociągową należy zaprojektować i wykonać na odcinku pomiędzy SUW i istniejącą siecią wodociągową przy drodze krajowej nr 13 o średnicy dn250 i połączyć z istniejącą siecią wodociągową za pomocą złączy kołnierзовych z węzłem zasuw odcinających.
3. Budowany odcinek sieci należy wyposażać w hydranty p.-poż. naziemne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
4. W ramach budowy sieci należy uwzględnić podłączenie istniejących na jej trasie użytkowników poprzez zamontowanie na projektowanym rurociągu sieci wodociągowej nawierteł z trzpieniami teleskopowymi, zabezpieczonymi skrzynkami zasuwowymi ciężkimi.
5. Ciśnienie robocze wody w miejscu włączenia do sieci $p_r=4,5-5,5$ bar.
6. Połączenia z armaturą wykonywane mogą być jedynie za pomocą złączy kołnierзовych.
7. W węzłach wodociągowych stosować zasuwę z uszczelnieniem klinowym miękkim, z trzpieniem teleskopowym zabudowanym skrzynką zasuwową typu ciężkiego.
8. Przełączenie wodociągu może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu jego terminu z PGK w Kołbaskowie.
9. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną
10. Przejścia pod drogami należy wykonać w rurach osłonowych.
11. Trasę wodociągu oznakować taśmą lokalizacyjną z wkładką magnetyczną.
12. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
13. Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez PGK w Kołbaskowie.
14. Sieć i przyłącze z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, wymaga uzgodnienia lokalizacji w ramach narady koordynacyjnej w Starostwie w Policach.
15. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PGK w Kołbaskowie o planowanym terminie rozpoczęcia prac.
16. Wodociąg przed zakryciem należy zgłosić do przeglądu technicznego w PGK w Kołbaskowie.
17. Rozpoczęcie eksploatacji przyłączy i sieci może nastąpić po uprzednim odbiorze z przeprowadzeniem przeglądu technicznego, wykonaniu próby szczelności i dezynfekcji w obecności pracownika działu technicznego PGK w Kołbaskowie.
18. Do odbioru końcowego wodociągu należy przedłożyć:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej


Samorządowy Zakład Budżetowy

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo


tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

- a) oryginał warunków technicznych przyłączenia do sieci
 - b) projekt budowlany z oryginalnym uzgodnieniem i naniesionymi ewentualnymi zmianami
 - c) kopia uzupełnionej mapy zasadniczej z klauzulą PODGiK w Policach z siedzibą w Policach, ul. Kresowa 32/34 o przyjęciu wyniku pomiaru do państwowego zasobu geodezyjnego
 - d) szkic geodezyjnych pomiarów wodociągu
 - e) aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. na użyte do budowy przyłącza materiały
 - f) protokół przeprowadzenia dezynfekcji wodociągu
 - g) wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wykonanych przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Policach ul. Kresowa 14
19. Warunki wydaje się na okres 24 miesięcy licząc od daty ich wystawienia.
20. Odstępstwo od wydanych warunków i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia z PGK w Kołbaskowie.
21. W przypadku przebiegu trasy wodociągu przez tereny nie należące do Inwestora, należy przedłożyć zgody właścicieli na przebieg trasy wodociągu wraz ze zgodą na dostęp służb eksploatacyjnych do rurociągów zlokalizowanych na terenie osób trzecich.
22. W wypadku wystąpienia konieczności przełożenia istniejącego uzbrojenia terenu w związku z planowaną inwestycją, Inwestor jest zobowiązany wykonać je na własny koszt w porozumieniu z PGK w Kołbaskowie.
23. Przystąpienie do robót będzie możliwe po uzgodnieniu dokumentacji budowlanej wodociągu z PGK w Kołbaskowie i uzyskaniu zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym.
24. Po spełnieniu powyższych wymogów PGK w Kołbaskowie zapewnia dostawę wody.

Wystawil:
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Grzegorz Niciejewski
.....
podpis

Otrzymał:


.....
podpis